

LEGENDA OSVĚTLENÍ A ZÁSUVEK

IP — Vratný spínač (tlačítko), řaz. 1/0, na omítku, 230V, 10A, IP44

Liniové LED svítidlo průmyslové, IP65, zavěšené, min. 4000 lm

IP — Jednoduchá zásuvka na omítku, 230V, 16A, IP44

HOP — Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, min. 2 třmeny pro připojení vodičů CYA 25 a 1 třmen pro drát FeZn 10

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

POZNÁMKY

Vyvedení výkonu KGJ z kotelny bude vedeno v trase potrubí CZT.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Služby Boskovice, s.r.o.

STAVBA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED

OBJEKT: D 1.1 ZDROJ TEPLA
D 1.1.5 ELEKTROINSTALACE

FORMÁT: 2x A4
MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: ZŠ SUŠILOVA - PŮDORYS 1.PP

Č. VÝKRESU: D 1.1.5.1