PŮDORYS - ZŠ SUŠILOVA





LEGENDA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

01 - STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, 1000 kW, 99 m3/hod
02 - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 200, EL. VÝKON 200 kW, TEP. VÝKON 256 kWt, 54 m3/hod

LEGENDA ČAR:

Stávající rozvod plynu
Nově provedený plynový rozvod

PZN.: Část plynového potrubí navazuje na původní regulační stanici a může být využito.

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	11/2019
Ing. Štěpán Brus	Ing. Štěpán Brus	Ing. Michal Vlček	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.1 ZDROJ TEPLA D 1.1.2 ROZVOD PLYNU		FORMÁT:	2xA4
			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys kotelny ZŠ Sušilova		Č. VÝKRESU:	D.1.1.2.01