



Vysvětlení/Změna zadávací dokumentace č.02

V souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed**“.

Dotaz č. 1

V zadání technické dokumentace jsou nesrovnalosti ohledně teplotního spádu a tlakové úrovně na primární straně horkovodu.

Prosím o vyjasnění nesrovnalostí mezi technickou zprávou a specifikací.

1) Teplotní spád primáru	technická zpráva	90/70°C
Specifikace	80/65°C	

2) Tlaková úroveň primáru	technická zpráva	PN16
Specifikace	PN25	

Která z výše uvedených hodnot jsou platná.

Odpověď zadavatele:

1) Platná je hodnota teplotního spádu primáru 90/70°C.

2) Platná je tlaková úroveň primáru PN16.

Dotaz č. 2

Nesedí dimenze předizolovaného potrubí. V kladečském plánu je dimenze S1, ale ve výpisů prvků je S2.

Co z toho je platné?

Odpověď zadavatele:

Platná je síla izolace S1.