

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA / VOLTAGE


- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
  - 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MAŁÉ NAPĚTÍ SYSTÉMŮ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN DLE ČSN 332000-4-41ed2

- ☒ ZAKLADNÍ: ZAUSTŘENA ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY DLE ČL. 411.2
- ☒ PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEKNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ČL. 411.3.1
- ☒ PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ČL. 411.3.2
- ☐ ZVÝŠENÁ: MALÝM NAPĚTÍM SELVPELV

## VNĚJŠÍ VLIVY DLE SOUBORU ČSN 332000-1ed.2 a 332000-5-51ed.3

- ☒ AB5 - PROSTORY VNITŘNÍ S REGULACÍ TEPLOTY, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ AB8 - PROSTORY VENKOVNÍ, NECHRÁNĚNÉ, JEDNODUCHÉ - BEZ NUTNOSTI PROTOKOLÁRNÍHO STANOVENÍ !!!  
☒ VNĚJŠÍ VLVIVY SLOŽITĚ - - STANOVENÉ PROTOKOLEM URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ  
☒ PÁSMO A ZÓNÝ DLE ČSN 332000-7:701

OZN. REVIZE	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	POPIS REVIZE	AUTORIZACE:
VYPRACOVAL Karel Cais	ODP.PROU.PROFESE	KONTROLOVAL Ing. Radek Tesař	ODP.PROU.STAVBY	EV. č. OTISKU AUT. RAZÍTKA: 1112/16
KRAJ: Jihoomoravský	OBEČ: Boskovice			
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice				
Centrum polytechnické výchovy a vzdělání pro volbu budoucího povolání D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody,bleskosvod				
Přehledové schéma napájení				
				
projekce@tewa-km.cz tisk@tewa-km.cz				PARE:
FORMAT				2 A4
DATUM				7.12.2016
STUPEN				DPS
MERITKO				---
ZAK.CÍSLO: 1112/16				
ARCHIVNÍ ČÍSLO				C.VYKRESU
D.1.4.4.301				DPS