

DIMENSE v.o.s.

Váš dopis:  
Vyřizuje: Pavel Markus/602538503

Naše značka: 636220/16-POS  
Datum: 1.9.2016

**Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)**

**stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 636220/16 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání pro volbu budoucího povolání  
v Boskovicích  
Stavebník: MĚSTO BOSKOVICE


Řešení střetu:

- a) Pod parkovištěm je nutné uložit VSEK do betonových žlabů s min. krytím 0,8 m. V trase jsou uloženy čtyři metalické kabely o průměru 40, 47, 30 a 34 mm a pět HDPE trubek o průměru 40 mm. Z důvodu provádění terénních úprav bude nutné kabely VSEK ručně odkopat s dostatečným přesahem na každou stranu, podkopat a zahloubit do požadované hloubky. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme přes celou šířku parkoviště založení celistvé chráničky – trubky min. průměr 150 mm se zataženým silonovým lankem, na obou koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat parkoviště minimálně 0,5 m na každou stranu.

Před záhozem bude přizván pracovník ochrany sítě k provedení kontroly.

- b) Neprovozovanou síť není nutné ochraňovat.

Další podmínky viz. vyjádření o existenci PVSEK č.j. 636220/16.

  
Pavel Markus  
Specialista pro ochranu sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

157

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz