

DIMENSE architects

Ing. David Lapčík
Hrnčířská 15
602 00 Brno

Váš dopis: email ze dne 28.07.2016 Naše značka:
Vyřizuje: Radek Měchura/238465066 Datum: 12.08.2016

Věc: Stanovení napojovacího bodu na síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen „CETIN,a.s.“) pro připojení Polytechnického centra v Boskovicích, ul.Slovákova.

Na základě Vaší žádosti ze dne 28.07.2016 o určení resp. odsouhlasení napojovacího bodu společnosti CETIN,a.s. Vám sděluji, že s navrženým bodem i trasou tak jak ji máte uvedenou v PD souhlasíme.

Novou trasu podzemního sdělovacího vedení od uvedeného bodu napojení (rozvaděč SR BOSK35) vč.umístění nového účastnického rozvaděče typ MIS1b (UR) doporučuji zahrnout do Vaší PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč.změny označení z navržená přípojka SLB na navržená přípojka CETIN,a.s. Napojovací bod má dostatečně velkou kapacitu pro nový UR, tzn. že navrhuji standardní kapacitu 20-30 linek (kabel TCEPKPFLE 10-15XN0,4), nicméně je možná i vyšší.

Vaši pozornosti připomínáme, že tento přípis nenahrazuje „Vyjádření o existenci SEK a podmínky ochrany....“, o které požádáte elektronicky na: http://www.cetin.cz/web/guest/dokumentace_site

Společnost CETIN výslovně upozorňuje na skutečnost, že obsah tohoto přípisu nezakládá jakoukoliv povinnost společnosti CETIN k realizaci výstavby veřejné telekomunikační sítě z napojovacího bodu sítě, tak jak je Přílohou č. 1 definován do objektu uvedeném v tomto přípise.

Žádost na připojení objektu je možno zaslat na obchodního zástupce p.Milana Lederera, milan.lederer@cetin.cz, tel.: 720 753 176.

S pozdravem


Radek Měchura

Specialista pro výstavbu pevné přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

299

Přílohy : situační výkres s Vámi navrženým bodem / trasou nap. ozn.č.1 "Místo připojení"