

LEGENDA PŘELOŽKY PLYNOVODU č.1:

PŘELOŽKA Č.1 - VÝŠKOVÉ PŘELOŽENÍ Z DŮVODU TERÉNNÍCH ÚPRAV - PE dn90 (stan.b. V1-V2), L = 36m

Pozn.: přeložka vede ve shodné trase stávajícího rušeného distribučního ocelového středotlakého plynovodu DN80
CHRÁNIČKU S ČICHAČKOU INSTALOVAT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ DODRŽET VZDÁL. PŘI KŘÍŽENÍ
PŘÍPADNÁ INSTALACE ČICHAČKY JE POPSÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘELOŽKA Č.2 - SMĚROVÉ PŘELOŽENÍ Z DŮVODU TERÉNNÍCH ÚPRAV - PE dn110 (stan.b. P1-P2), L = 66m

MATERIÁL POTRUBÍ PŘELOŽEK STL:

Pro výstavbu plynárenských zařízení pro PDS budou použity výhradně výrobky (např. trubky, tvarovky)
prověřené Technickým produktovým managementem RWE ČR

Št .... ŠOUPĚ TRASOVÉHO UZÁVĚRU - ZEMNÍ UZAVÍRACÍ SADA NAPŘ.HAWLE DN80 PRO STL, PE POTRUBÍ, POCHŮZÍ POKLOP
V1, V2 .... BODY NAPOJENÍ NOVÉHO (PŘELOŽENÉHO) PLYNOVODU KE STÁVAJÍCÍMU A NOVÉMU DISTRIBUČNÍMU PLYNOVODU
V1 .... NAPOJENÍ NA T-KUS 110/90 U PŘELOŽKY č.2 (VE VZDÁLENOSTI 2 M OD OBLOUKU) VE HLOUBCE 1,4 M POD TERENEM
V2 .... NAPOJENÍ NA TVAROVKU - PŘECHODOVÝ KUS PE90/DN80-OCEL (VE VZDÁLENOSTI 3,8 M OD OBJEKTU REGULACE),
NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD DN80 PŘED ODBOČKOU K RS.

DODRŽET HLOUBKU ULOŽENÍ DO 1,2 METRU POD TERENEM ZA PATOU SVAHU.

POTRUBÍ PE90 SE SIGNALIZAČNÍM VODIČEM BUDE ODBORNĚ NAPOJENO PŘÍSLUŠNÝMI PROPOJOVACÍMI KUSY V BODECH V1, V2
Z DŮVODU TERÉNNÍCH ÚPRAV NAD STÁVAJÍCÍM PLYNOVODEM A JEHO STÁVAJÍCÍHO MĚLKÉHO ULOŽENÍ CCA 0,6 M JE NUTNÉ
NOVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODU DO PÍSK. LOŽE BEZ OSTROHRAN. ČÁSTIC V HLOUBCE MIN. 1,4 M POD UPRAVENÝM TERENEM
ZRUŠENÝ - ODPOJENÝ OCELOVÝ PLYNOVOD ODPLYNIT, PROPLÁCHNOUT INERTNÍM PLYNEM A AŽ NÁSLEDNĚ DEMONTOVAT
ROZŘEZAT DEMONTOVANÝ PLYNOVOD A NAKLÁDAT S NÍM JAKO S NEBEZPEČNÝM ODPADEM-DODRŽEZ BEZPEČNOST PRÁCE.

0.000 = 354.100 m n. m., Bpv

PROVÁDĚT DLE PŘEDPISU RWE GASNET "GRID TX G08 04 04, účinnost r.2014
VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ ING. SÍTĚ PŘED PROVEDENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
DLE ČSN 736005, ČSN 733050, ČSN 756101, ČSN 755401, ČSN 755411, PTN 704 05
ČSN EN 1775, 12007, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 923 01, TPG 702 01, TPG 702 04
PROVÉST DLE ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327 , TIN 701 01, TI 1/2002
pro plynárenská zařízení a ustanovení energetického zákona č.458/2000 Sb.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ - TEPLO - TECHNIKA - PLYNOVODY

ING. RADEK KLON & KOL., KRÁTKÁ 1522/2, 680 01 Boskovice

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPOLUPRACOVAL:
ING. DAVID LAPČÍK	ING. RADEK KLON	ING. RADEK KLON	

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

STAV.POVOLENÍ

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:
CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
K.ú: Boskovice, p.č: 6932/1, 711/5, 710

FORMÁT: A3

MĚŘÍTKO: 1:100

OBSAH:
PŘELOŽKA č.1 - ZMĚNA HLOUBKY ULOŽENÍ

ČÍSLO VÝKRESU: 02