



V Boskovicích dne 14.9.2017

JNDS projekt s.r.o.
Josef Novák – Projekce dopravních staveb
Jiráskova 871/28
679 61 Letovice

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Stavba: „Novostavba chodníku a rekonstrukce místní komunikace na ulici Rovná v Boskovicích“
parc.č. 3380/3, 7050/7, 7050/1 a 3400/1.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

V místech Vámi plánované stavby se nachází v zemi podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti TOPNET Services s.r.o. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkou, ve které je instalován optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

1. Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (kontakt – Josef Večeřa, tel. 608502032, e-mail: vecera@topnet.cz)
2. V zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti TOPNET Services s.r.o. před investiční výstavbou.
3. Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti TOPNET Services s.r.o. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci, či předání stavby.
4. Během stavby bude respektováno ust. par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn.
5. Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 7360 05 – „Prostorová úprava technického vybavení“.
6. Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5 m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.
7. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
8. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
9. V případě neoprávněného zásahu, nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude přístupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši společnost o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S pozdravem

Josef Opálka
Jednatel

