



LEGENDA:

- Zemnící pásek FeZn 30/4
- Vodič AlMgSi 8
- Izolační tyč / podpěra
- Jímací tyč
- Zkušební svorka
- Svorka
- PV1
- PV11
- PV14
- Podpěra vedení do zdiva
- Podpěra vedení pod tašku
- Podpěra vedení na hřeben
- Hloubkový zemnič



|   |   |                |         |
|---|---|----------------|---------|
| <div><b>MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.</b><br/>Slevačská 245/11, 615 00 Brno, <a href="http://www.mixmaxenergetika.cz">www.mixmaxenergetika.cz</a></div> |   |                |         |
| VED.PROJEKTU:   | KONTROLOVAL:  | VYPRACOVAL:    | DATUM:  |
| Ing. Štěpán Brus  | Jitka Bartošová                                       | Ing. Jan Němec | 02/2018 |
| INVESTOR:   | Město Boskovice                                       |                |         |
| STAVBA:   | Zateplení objektu svobodárny<br>Boskovice - Nemocnice |                |         |
| OBJEKT:   | D 1.4.1 Hromosvod                                     |                |         |
| NAZEV VÝKRESU:  |   | FORMÁT:        | 2 x A4  |
| PŮDORYS STŘECHY   |   | MĚŘITKO:       | 1:100   |
|   |   | Č. VÝKRESU:    | 1       |