



Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče, pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

Pavel J.

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Skřípský			<div><div></div><div>STAPRO - Skřípský s.r.o.</div><div>projekční kancelář</div><div>kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div><div>tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089</div><div>e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Pavlů <i>Pavel J.</i>				
VYPRACOVAL: Jiří Pavlů <i>Pavel J.</i>				
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice				
PŮDNÍ VESTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 29/28, BOSKOVICE <small>parc.č. st. 91/1, k.ú. Boskovice</small> ELEKTROINSTALACE			Č.Z.: 5/2017	DPS
			DAT.: 8/2017	FOR.1xA4
			SLP rozvody 1.NP	1:50