



POZNÁMKA:
- DO ROZVADĚČE RMS401 DOPLNIT DVA JISTIČE 10/1/C
- VÝVODY KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDOU PROVEDENY KÁBELEM CYKY-J 3x1,5
- KABELY ULOŽIT DO LIŠTY LV 24x22 NAD PODHLEDEM, ODBOČENÍ Z TRASY KABELU KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDE PŘES INSTALAČNÍ KRABICE LK 80/3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno	
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOČMÁNEK		
				
Objednatel: MĚSTO BOSKOVICE/Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice			FORMÁT	5 x A4
Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MĚÚ BOSKOVICE BUDOVA NÁMĚSTÍ 9.KVĚTNA 954/2			DATUM	08/2017
			ÚČEL	JDS
			Č. ZAKÁZKY	1748
Profese: SI	Objekt: SO 01		Č. KOPIE	
Obsah: IV.ETAPA: ELEKTROINSTALACE-4.NP			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1:100	D1.01.03-107