


POZNÁMKA:
- DO ROZVADĚČE RMS301 DOPLNIT DVA JISTIČE 10/1/C
- VÝVODY KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDOU PROVEDENY KABELM CYKY-J 3x1,5
- KABELY ULOŽIT DO LIŠTY LV 24x22 NAD PODHLEDEM, ODBOČENÍ Z TRASY KABELU KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDE PŘES INSTALAČNÍ KRABICE LK 80/3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno	
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOČMÁNEK		
Objednatel: MĚSTO BOSKOVICE/Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice			FORMÁT	4 x A4
Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MĚÚ BOSKOVICE BUDOVA NÁMĚSTÍ 9.KVĚTNA 954/2			DATUM	08/2017
			ÚČEL	JDS
Profese: SI			Č. ZAKÁZKY	1748
			Č. KOPIE	
Obsah: III.ETAPA: ELEKTROINSTALACE-3.NP			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:100	D1.01.03-106