




POZNÁMKA:

- DO ROZVADĚČE RMS201 DOPLNIT DVA JISTIČE 10/1/C
- VÝVODY KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDOU PROVEDENY KABELM CYKY-J 3x1,5
- KABELY ULOŽIT DO LIŠTY LV 24x22 NAD PODHLEDEM, ODBOČENÍ Z TRASY KABELU KE KLIMAJEDNOTKÁM BUDE PŘES INSTALAČNÍ KRABICE LK 80/3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed2 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>Technika budov, s.r.o. Křenová 307/42 602 00 Brno</div>		
ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAN KOČMÁNEK			
<div></div>					
Objednatel: MĚSTO BOSKOVICE Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice Akce: KLIMATIZACE V PROSTORÁCH MĚŮ BOSKOVICE BUDOVA NÁMĚSTÍ 9.KVĚTNA 954/2			FORMÁT	4 x A4	
			DATUM	08/2017	
			ÚČEL	JDS	
			Č. ZAKÁZKY	1748	
Profese: SI			Objekt: SO 01	Č. KOPIE	
Obsah: II.ETAPA: ELEKTROINSTALACE-2.NP			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	
			1:100	D1.01.03-105	