



SIGNALIZACE  
H931IF VNITŘNÍ PORUCHA USMĚRŇOVAČE + SNÍŽENÉ NAPĚTÍ 24VDC  
H590F ZEMNÍ SPOJENÍ V SITI 24VDC

<div><b>MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.</b></div> <div>Slevačská 11, 615 00 Brno, <a href="http://www.mixmaxenergetika.cz">www.mixmaxenergetika.cz</a></div>				<div><b>Puttner, s.r.o.</b></div> <div>ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO</div> <div></div>					
VED.PROJEKTU:		KONTROLOVAL:		VYPRACOVAL:		DATUM:		06/2018	
ING. ŠTĚPÁN BRUS		ING. ALEŠ PROCHÁZKA		ING. ALEŠ PROCHÁZKA		STUPEŇ PD:		DPS	
INVESTOR:		Město Boskovice							
STAVBA:		NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW							
OBJEKT:		D1.08 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ KGJ 324 kW							
NÁZEV VÝKRESU:		FORMÁT:		2 x A4		MĚŘÍTKO:		--	
		Č. VÝKRESU:		06					