LEGENDA:

- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- STUDENÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - CIRKULACE - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- TEPLÁ VODA - CIRKULACE - NOVÝ ROZVOD
- POTRUBÍ V ZÁKRYTU
- STÁVAJÍCÍ ARMATURY (TENCE)
- NOVÉ ARMATURY (TLUSTĚ)
- KK 20 — KULOVÝ KOHOUT S UVEDENÍM DIMENZE
- Š 80 — VODOVODNÍ ŠOUPĚ S UVEDENÍM DIMENZE

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ JE NAVRŽENO V MIN. TLAKOVÉ ŘADĚ PN16 PRO STUDENOU VODU A PN20 PRO TEPLOU VODU A CIRKULACI.
- POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z VÍCEVRSTÉHO PPR S VLOŽKOU Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN.
- VEŠKERÉ NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ. MATERIÁL A TLOUŠŤKY IZOLACÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PODKLADY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JSOU PŘEVZATY Z PASPORTU ENERGOKANÁLŮ. POHLEDY NA STĚNY JSOU POOTOČENY NESTANDARDNĚ Z DŮVODU POŽADAVKŮ ZADAVTELE PD PRO LEPŠÍ ORIENTACI PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY V ENERGOKANÁLECH.



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	09/2017
Ing. Štěpán Brus	Michal Horka	Michal Horka	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	NB - Rekontrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu			
OBJEKT:	D 1.4.2 Studená voda, D 1.4.3 Teplá voda a cirkulace TV		FORMÁT:	20 x A4
			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:	POLIKLINIKA - VRÁTNICE - ŘEDITELSTVÍ		Č. VÝKRESU:	3