




Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 01 Boskovice



MUBOX00OE3TE

OBJEDNÁVKA

Odbor rozvoje a investic

Dodavatel :	Odběratel :
MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o. Slevačská 245/11 61500 Brno IČO: 26938332 DIČ: CZ26938332	Město Boskovice Masarykovo náměstí 4/2 68018 Boskovice IČO: 00279978 DIČ: CZ00279978 Bankovní spojení: 126631/0100

Místo dodání:	Objednávka číslo :	0098/ORMI/2018
Masarykovo náměstí 4/2	Datum vyhotovení :	28.03.2018
680 18 Boskovice	Termín plnění :	16.04.2018

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás Vypracování dodatku č.1 k PD provedení stavby NB-Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu vč. osvětlení, podle odsouhlaseného zadání na 1. KD stavby ze dne 26. 03. 2018, které je přílohou této objednávky.
Cena bez DPH.

Předpokládaná cena do: 40 000,00 Kč

Poznámky:

Žádáme Vás, aby při expedici zásilky byla dodržena adresa "Místo dodání". Číslo objednávky uvádějte vždy na korespondenci a faktuře. Každou objednávku laskavě potvrďte.

Vyřizuje:	Moráň Lubomír Ing.	Telefon	
Email:	lubomir.moran@boskovice.cz	Fax:	

MĚSTO BOSKOVICE
②

Část II. - údaje pro vnitřní potřebu objednavatele

Předběžná finanční kontrola před vznikem závazku

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Dne: Příkazce operace:

Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Dne: Správce rozpočtu:

Zadání rozšíření stavby „**Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu**“, na vypracování dodatku č. 1 k DPS

Rozšíření stavby umožní napojení rozvodu TV, SV a cirkulace nově instalovaného v energokanálu na již dokončené zařízení přípravy TV. Rozšíření stavby zahrnuje:

1. Rozvod TV od kulového kohoutu nově instalované přípravy TV přes místnost strojovny, manipulační místnost až za oddělovací zeď energokanálu, kde bude napojen na nově instalovaný rozvod TV,
2. Rozvod cirkulace od kulového kohoutu nově instalované přípravy TV přes místnost strojovny, manipulační místnost až za oddělovací zeď energokanálu, kde bude napojen na nově instalovaný rozvod cirkulace,
3. Provedení stavebních prací:
 - vybourání otvorů, vybourání zděných soklů
 - příprava trasy pro SV, TV a cirkulaci
4. u rozvodu SV výměnu hlavního šoupěte, novou trasu potrubí po stávající úpravnu vody (posun k novému hl. šoupátku), novou trasu potrubí po nový rozdělovač umístěný na zdi a novou trasu SV od nového rozdělovače až za oddělovací zeď energokanálu, kde bude napojen na nově instalovaný rozvod SV,
5. rozdělovač SV bude vybaven následujícími vývody:
 - 1x DN 50 pro kotelnu a pro úpravnu vody
 - 1x DN 50 pro kuchyň
 - 1x DN 65 pro přípravu TV
 - 1x DN 80 pro nemocnici
 - 1x DN 40 rezerva
6. napojení vývodů z nového rozdělovače SV na stávající rozvod,
7. provedení provizorního propojení mezi stávajícím rozdělovačem SV a nově vybudovaným přívodem SV (vyvoláno provozní potřebou minimalizace přerušení dodávky studené vody).

Rozšíření stavby je vyvoláno omezenou možností časové koordinace zpracování PD „**Rekonstrukce ležatých rozvodů v kotelně a energokanálu**“ a realizace stavby „**Rekonstrukce přípravy TV**“.

Specifikace byla odsouhlasena na 1. KD stavby dne 26. 03. 2018 - viz. zápis.