

[illegible]

VED. PROJEKTU:		KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno
Ing. Štěpán Brus		Ing. Ondřej Pavlica	Ing. Josef Hruška	
INVESTOR:		Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2 680 18 Boskovice		
STAVBA: BOSKOVICE NEMOCNICE - ZATEPLENÍ KOMPLEMENTU A VÝČELČOVÉHO OBJEKTU A INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL				
OBJEKT: SO 101.3.6 MAR				
NÁZEV VÝKRESU: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ ÚT				
MĚŘÍTKO:				ČÍSLO VÝKRESU: 01

KOMUNIKACE RS 485 , PROPOJENÍ MEZI MaR A TČ

12	7	10	9
----	---	----	---