

- SK1

SKLADBA STŘECHY NAD VSTUPNÍ ČÁSTÍ DO OBŘADNÍ SÍŇE

 - HYDROIZOLAČNÍ PVC–P FOLIE S PĚS VLOŽKOU, MECHANICKY KOTVENO, NAPŘ. DEKPLAN 76 (POKLADANÍ KOLMO NA BEDNĚNÍ)
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE Z NETKANÝCH PP VLÁKEN, NAPŘ. FILTEK 300
 - STAV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ – NUTNO PROVÉST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ KRYTINY
 - VZDUCHOVÁ MEZERA
 - STAV. NOSNÁ KONSTRUKCE – NUTNO PROVÉST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ KRYTINY + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 180MM MEZI NOSNÉ TRÁMY
 - (STAV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ ODSTRANĚNO)
 - PAROZABRANA
 - ZVĚŠENÝ ZATEPLENÝ SDK PODHLED KNAUF GK12 12,5mm (TL. TEPELNÉ IZOLACE 50mm) VČ. PAROZABRANY
- SK2

SKLADBA STŘECHY NAD TECHNICKÝM ZÁZEMÍM

 - HYDROIZOLAČNÍ PVC–P FOLIE S PĚS VLOŽKOU, MECHANICKY KOTVENO, NAPŘ. DEKPLAN 76 (POKLADANÍ KOLMO NA BEDNĚNÍ)
 - SEPARAČNÍ TEXTILIE Z NETKANÝCH PP VLÁKEN, NAPŘ. FILTEK 300
 - TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, TL. 180 MM
 - PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA Z ASFALTOVÉHO PÁSU NAPŘ. TOPDEK AL BARIER, TL. 2,2MM, PENETRACE PODKLADU ASFALTOVOU EMULZÍ
 - STAV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ – NUTNO PROVÉST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ KRYTINY
 - VZDUCHOVÁ MEZERA + STAV. NOSNÁ KONSTRUKCE – NUTNO PROVÉST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ KRYTINY
 - HERAKLIT T5
 - STAVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZE STROPNÍCH VLOŽEK HURDUS + BETONOVÁ MAZANINA
 - STROPNÍ OMÍTKA

POZN.:

KRYCÍ MRŠŤKY VĚTRACÍ ŠTĚRBINY U ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z TAHOKOVU NEBO Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA (ODOLNĚ PROTI POŠKOZENÍ KUNAMI).
V OŽLABÍ POD PŘESAHEM STŘECHY OBŘADNÍ SÍŇ JE NUTNO PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT SNÍH A LED. PŘÍP. JE NUTNO JI OPATŘIT TOPNÝMI KABELY.
BUDE ZATEPLENA I SVISLÁ ČÁST STŘECHY NAD OBŘADNÍ SÍŇÍ V MÍSTĚ ZA ŽLABEM A BUDE TAK VYTVOŘENA SOUVISLÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE DO OBVODĚ OBJEKTU.
OPLECHOVÁNÍ STŘECHY BUDE PROVEDENO V RAMCI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VÍPLANTU, BARVA RAL 8017 NEBO DLE VÝBĚRU INVESTORA
NA ATICE BUDE POD FOLIÍ NAMONTOVÁNA PODKLADNÍ DESKA Z OSB TL. 18MM S PŘESAHEM PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA FASÁDĚ
STŘECHA JE OPATŘENA HROMOSVODEM



VEDOUcí PROJEKCE: Ing. Petr Skřípský		STAPRO - Skřípský s.r.o.	
ZODP. PROJ.: Ing. František Skřípský		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
VYPRACOVALA: Ing. Edita Juračková		ul. Husova 37, 680 01 Boskovice	
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089	
		e-mail: stapro@seznam.cz, ič. 02001152	
STAVEBNÍ ÚPRAVY - OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ, HŘBITOV BOSKOVICE, 2. ETAPA		č.z.: 7/2016	DSP
porč.č. 4568/2, 4567/4, k.ú. Boskovice		DAT.: 10/2017	FOR.: 6x44
PŮDORYS STŘECHY		1:100	4