



Rozváděč:	RS01
Poloha:	NA omitce
Stupeň krytí:	IP30
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 3-bodovou závorou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	800 x 1260 x 262,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	720 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce:	Uchytení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu (s možností montáže krycích desek).
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 245).

Dotykový displej OS Rolba

OS- ROLBA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PAVLŮ JIŘÍ <i>Projekce el. zařízení a inženýrství</i> <i>Kot-Jirské 37, 680 01 Boskovice</i> <i>tel.: 602 581 166</i> <i>E-mail: pavlu@tiscali.cz IČO: 15862947</i>	
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ			
INVESTOR Město Boskovice, Masarykovo nám. 2/4, 68001 Boskovice			DATUM	04/2019
NÁZEV STAVBY			STUPEŇ	DPR
ZIMNÍ STADION BOSKOVICE Červená zahrada 2285, 680 01 Boskovice Výměna osvětlení ledové plochy zimního stadionu			ZAKÁZKA ČÍSLO	07/2019
			FORMÁT	6xA4
			MÉRÍTKO	-
Rozvodnice RS 01			VÝKRES ČÍSLO	EL-05