


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

Rozvodnice ER 1.2

Rozvodnice bude oceloplechového provedení do zdi s dveřmi na klíč , výstražný znak . Rozvodnice Profi Line .Přívod spodem a odvody vrchem.Krytí IP 54.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z SP kabelem CYKY-J 4 x 25mm2 přes stupačkové svorkovnice.

Rozváděč:
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 835 x 1760 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1650 (Šířka x Výška)
Výklenek: 810 x 1735 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměřových van) 11 (modulů 385).

VEDOUČÍ PROJEKTANT: -		PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37 680 01 BOSKOVICE tel. : 602 58 11 66 e-mail : jpavlu@tiscali.cz	
VYPRACOVAL: Pavlů Jiří 			
INVESTOR : Město Boskovice Masarykovo nám. 4/2, 68001 Boskovice			
MÍSTO STAVBY : Boskovice,ul. Hradní 642/1, 680 01 Boskovice			
STAVBA : Oprava hlavních rozvodů Bytový dům Wokkerova 2, Boskovice ELEKTROINSTALACE		ZAKÁZKA : 21/2018	
		FORMÁT : 2 × A4	
		STUPEŇ : DPS	
		DATUM : 07/2018	
OBSAH VÝKRESU : Rozvodnice ER 1.2		MĚŘÍTKO : -	VÝKRES : EL - 09