



**Rozvodnice ER 3.2**

Rozvodnice bude oceloplechového provedení do zdi s dveřmi na klíč , výstražný znak . Rozvodnice Profi Line .Přívod spodem a odvody vrchem.Krytí IP 54.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z SP kabelem CYKY-J 4 x 25mm2 přes stupačkové svorkovnice.

Rozváděč:	POD omítkou (3-dílný systém)
Poloha:	IP43
Stupeň krytí:	Žádná
Požární klasifikace:	Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Dveře:	635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnější rozměry:	520 x 1450 (Šířka x Výška)
Vnitřní rozměry:	610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Výklenek:	Žádný
Podstavec:	Jeden rám šířky 520mm.
Vnitřní členění:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).
Konstrukce:	



VEDOUČÍ PROJEKTANT: -		<b>PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ</b> <i>JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37</i> <i>680 01 BOSKOVICE</i> <i>tel. : 602 58 11 66</i> <i>e-mail : jpavlu@tiscali.cz</i>	
VYPRACOVAL:	Pavlu Jiří 		
INVESTOR :			
MÍSTO STAVBY : Boskovice,ul. Hradní 642/1, 680 01 Boskovice			
STAVBA :	<b>Oprava hlavních rozvodů</b> <b>Bytový dům Wokkerova 2, Boskovice</b> <b>ELEKTROINSTALACE</b>	<b>ZAKÁZKA :</b> 21/2018	
		<b>FORMÁT :</b> 2 × A4	
		<b>STUPEŇ :</b> DPS	
		<b>DATUM :</b> 07/2018	
OBSAH VÝKRESU :	<b>Rozvodnice ER 3.2</b>	<b>MĚŘÍTKO :</b> -	<b>VÝKRES :</b> <b>EL - 13</b>