

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 09138/2019/BK/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 01132/2019
K podání: KHSJM 05979/2019/BK/HOK

Vyřizuje: Ing. Jana Dvořáková / ÚP Blansko
Tel.: 516 497 151
e-mail: jana.dvorakova@khsbrno.cz

MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11
615 00 Brno
ID datové schránky: uham3zc

V Blansku dne 20. 2. 2019

Zásobování teplem a el. energií - Boskovice, střed

- *závazné stanovisko pro územní a stavební řízení*
- *investor: Služby Boskovice, s.r.o., U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice*

Na základě žádosti společnosti MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Slevačská 245/11, 615 00 Brno, IČO 26938332, zastupující na základě plné moci ze dne 2. 1. 2019 společnost Služby Boskovice, s.r.o., U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČO 26944855, o vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení k akci: „Zásobování teplem a el. energií – Boskovice, střed“, doručené na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS JmK) dne 4. 2. 2019,

KHS JmK jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává v předmětné věci dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S umístěním stavby a se stavbou „Zásobování teplem a el. energií – Boskovice, střed“ na pozemcích v k. ú. Boskovice se

s o u h l a s í .

V souladu s ust. § 77 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

Před uvedením stavby do užívání (např. v průběhu zkušebního provozu) bude provedeno měření hluku z provozu.

V případě zjištění překročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, je třeba provést opatření k jejich docílení.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace „Zásobování teplem a elektrickou energií – Boskovice, střed“ (zpracovatel MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., Slevačská 11, Brno, odpovědný projektant Ing. Štěpán Brus, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 1002243, datum zpracování: 1/2019) řeší rekonstrukci technologie kotelny v ZŠ Sušilova a novou stavbu venkovních rozvodů tepla a el. energie. Dále se jedná o změnu dokončených staveb objektů ZŠ 9. května, MÚ 9. května a městských lázní a sauny, kde budou stávající kotelny zrušeny a dodávka tepla bude zajištěna z nově budované soustavy CZT Boskovice, střed.