



- Svítidlo
- Vypínač
- Připojení strojů a zařízení s uzemněním
- Dvojjzásuvka
- Zásuvka

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠĚ, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM

Trasy a prvky silnoproudých a slaboproudých rozvodů jsou orientační. Přesné umístění bude konzultováno s investorem při realizaci.

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	V&V ELEKTRO, s.r.o. L.Vojtěcha 76, Boskovice info@vvelektro.cz	
Ing.Tomáš Volný		Ing.Sylvie Dvořáková		
INVESTOR:	MŠ BOSKOVICE pracoviště Lidická 1690/1691, Boskovice		FORMÁT:	2x A3
STAVBA:	MŠ Lidická – etapa II		DATUM:	03/2020
OBJEKT:	Hlavní budova		STUPEŇ:	
NAZEV VÝKRESU:	Rekonstrukce silnoproudých rozvodů PUDORYS 1PP		ČÍSLO ZAKÁZKY:	MŠ/03/20
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:70	02