

WC imobilní

Půdorys

Pohled 1

Pohled 2

POZNÁMKY:

DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. PŘÍLOHA Č. 1 BUDE WC SPLŇOVAT:

5. HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY

5.1. ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

5.1.1. STĚNY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ŠATEN MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁNCI UMOŽNIT KOTVENÍ

OPĚRNÝCH MADEL V RŮZNÝCH POLOHÁCH S NOSNOSTÍ MINIMÁLNĚ 150 kg. PO OSAZENÍ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ BÝT ZACHOVÁN VOLNÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 1500 MM. PODLAHA MUSÍ BÝT PROTISKLUZNÁ.

ZÁCHOD

5.1.2. ZÁCHODOVÁ KABINA MUSÍ MÍT ŠÍŘKU NEJMÉNĚ 1800 mm A HLOUBKU NEJMÉNĚ 2150 mm. V

KABINĚ MUSÍ BÝT ZÁCHODOVÁ MÍSA, UMYVADLO, HÁČEK NA ODĚVY A PROSTOR PRO ODPADKOVÝ KOŠ.

5.1.3. ŠÍŘKA VSTUPU MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 800 mm. DVEŘE SE MUSÍ OTEVÍRAT SMĚREM VEN A MUSÍ BÝT OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800 AŽ 900 mm. ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ ZVENKU.




5.1.4. ZÁCHODOVÁ MÍSA MUSÍ BÝT OSAZENA V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 450 mm OD BOČNÍ STĚNY. MEZI ČELEM ZÁCHODOVÉ MÍSY A ZADNÍ STĚNOU KABINY MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 700 mm. PROSTOR OKOLO ZÁCHODOVÉ MÍSY MUSÍ UMOŽNIT ČELNÍ, DIAGONÁLNÍ NEBO BOJNÝ NÁSTUP. U KABIN MINIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ MUSÍ BÝT MANIPULAČNÍ PROSTOR UMÍSTĚNÝ PROTI DVEŘÍM. HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY MUSÍ BÝT VE VÝŠI 460 mm NAD PODLAHOU. OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP KE ZÁCHODOVÉ MÍSE, NEJVÝŠE 1200 mm NAD PODLAHOU. SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ MUSÍ BÝT V DOSAHU OSOBY SEDÍCÍ NA ZÁCHODOVÉ MÍSE. V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE VÝŠCE 600 AŽ 1200 mm NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY A TO NEJVÝŠE 150 mm NAD PODLAHOU MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVEHO VOLÁNÍ.

5.1.5. UMYVADLO MUSÍ BÝT OPATŘENO STOJÁNKOVOU VÝTOKOVOU BATERÍÍ S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM.
 UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOBY NA VOZÍKU, JEHO HORNÍ HRANA MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 mm.

5.1.6. PO OBOU STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MISY MUSÍ BÝT MADLA VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600 mm A VE VÝŠI 800 mm NAD PODLAHU. U ZÁCHODOVÉ MISY S PŘÍSTUPEM JEN Z JEDNÉ STRANY MUSÍ BÝT MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ A ZÁCHODOVOU MISU MUSÍ PŘESAHOVAT O 100 mm; MADLO NA OPACNĚ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MISY MUSÍ BÝT PEVNĚ A ZÁCHODOVOU MISU MUSÍ PŘESAHOVAT O 200 mm. VEDLE UMYVADLA MUSÍ BÝT ALESPŮJ JEDNO SVISLÉ MADLO DĚLKY NEJMÉNĚ 500 mm.

5.1.7. JE-LI V HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ NEBO ŠATNĚ INSTALOVÁNO ZRCADLO MUSÍ BÝT POUŽITELNÉ PRO OSOBU STOJÍCÍ I OSOBU NA VOZÍKU. SKLOPNÉ ZRCADLO NESMÍ MÍT OVLÁDACÍ PÁKU VYSTUPUJÍCÍ DO PROSTORU.

NOUZOVÉ VOLÁNÍ OSOBY BUDE INDIKOVÁNO NA KONTROLNÍM MODULU A ALARMEM NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZÁCHODOVÉ KABINY NAD DVEŘMI NEBO VE DVEŘI. SPUŠTĚNÍM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ DOJDE K AKTIVACI ALARMU, VYDÁVAJÍCÍ OPTICKOU A ZVUKOVOU SIGNALIZACI. TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ ALARMU BUDE SITUOVÁNO VE DVEŘI VE VÝŠCE 850 ± 1200mm.



LEGENDA SKLADEB:

S08 PODLAHA 2NP - WC

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÉ LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 40mm
- SEPARAČNÍ PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, tl. 20mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 220mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

$$\pm 0,000 = 438,48 \text{ m n.m. Bpv}$$

Tento projekt je vypracován na úrovni dokumentace pro společné povolení stavby. Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem, který slouží pro společné povolení stavby. Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude nutné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkolům je firma AV ATELIER. Žádné prvky, data a jiné informace z této dokumentace nemohou být kopírovány nebo použity pro jiné projekty bez výslovného souhlasu firmy AV ATELIER.

Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant	Kreslí:	<div><div>AV</div><div>ATELIER</div><div>stavební projekce</div><div>Růžové náměstí 12/2345</div><div>680 01 Boskovice</div><div>IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746</div><div>mob.: 608/87 77 88</div></div>	
Ing. Vít Příbyl		Ing. Vít Příbyl	Ing. Ladislav Kopecký		
ČKAIT-1004096					
Investor: Město Boskovice, IČO: 002 79 978, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice					
Název akce: NOVOSTAVBA OSADNÍHO VÝBORU HRÁDKOV				Datum:	06/2018
Kat. území: Hrádkov ; parc. číslo: 38,43/1 Adresa: Hrádkov č.p. 13, 680 01 Boskovice				Č. zakázky:	11/2018
WC imobilní				Formát:	A4
				Stupeň PD:	Dokumentace pro společné povolení
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:25	D.1.1.b.15