



LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou
- Kabel CYKY-J 5x6mm2 + CYA 6mm2 zž z rozvodnice RSM 2.1 .
- Zásuvka 230V, a clonkami , 16A , IP 20 , 2P+PE barva bílá/bílá
- Zásuvka 230V, a clonkami , 16A , IP 20 , 2P+PE barva bílá/slonová kost přepětovou ochranou a štítkem DATA
- Zásuvka 230V, a clonkami , 16A , IP 20 , 2P+PE barva bílá/slonová kost
- Ochranné pospojování vodič CYA 6,4mm2 zž

Zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY , které budou uloženy pod omítkou a v podhledu stropu. Zásuvky budou osazeny ve výšce 30 cm a 120 cm nad podlahou pokud není stanoveno jinak. Na vyznačených místech bude provedeno ochr. pospojování.

Rozvodnice RSM 2.2 bude napojena kabelem CYKY-J 5x6mm2 + vodič CYA 6mm2zž z RSM 2.1 osazena v chodbě ve výšce 100 cm nad podlahou spodní okraj. Zásuvky budou opatřeny clonkami a zásuvky pro napojení PC budou vybaveny přepětovou ochranou stupeň D.

Upozornění : design přístrojů a zásuvek bude odsouhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLEČSN 332000-4-41 ed.2 - (8/2007); Z1 (4/2010)
411.3.2 Automatické odpojení v případě poruchy
411.3.1.2 Ochranné pospojování
Doplňková ochrana : 411.3.3 Proudovým chráničem 0,03A

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing Petr Kolář		
VYPRACOVAL:	Pavlu Jiří	
INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 1/2, BOSKOVICE		
STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A CHODBY 2.NP MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 1/2		
ELEKTROINSTALACE - ETAPA II		
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY		
Č.Z.: 20/2016	RPD	
DAT.:06/2016	FOR.: 6 A4	
1 : 50	E3	