








LEGENDA

-  Kabel CYKY 2,3a;3,5cx1,5mm2 pod omítkou
-  Spínač jednopólový č. 1 , 10AX ,250V, IP 20
-  Přepínač sériový č.5 , 10AX ,250V , IP 20
-  Přepínač střídavý č. 6 , 10 AX , 250V , IP 20
-  Přepínač křížový č. 7 , 10 AX , 250V , IP 20
-  Tlačítkový ovladač zapínací s N svorkou 1/SOs 10AX , 250V , IP 20

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY , které budou uloženy pod omítkou.Osvětlení prostor kanceláří bude provedeno zářivkovými a LED svítidly , které budou ovládané kolébkovými vypínači , které budou osazeny ve výšce 120 cm nad podlahou. V prostoru kanceláře starosty bude umístěna rampa , kde bude osazen LED pásek, který bude stmívaný - ovládání bude provedeno dle dodaného typu ovládacího systému.

Upozornění : design přístrojů a zásuvek bude odsouhlasen v průběhu stavby s architektem a investorem

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 - (8/2007); Z1 (4/2010)
411.3.2 Automatické odpojení v případě poruchy
411.3.1.2 Ochranné pospojování
Doplňková ochrana : 411.3.3 Proudovým chráničem 0,03A

VEDOUcí PROJEKTANT: Ing Petr Kolář		
VYPRACOVAL:	Pavlu Jiří	
INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 1/2, BOSKOVICE		
STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A CHODBY 2.NP MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 1/2		
ELEKTROINSTALACE - ETAPA II		
SVĚTELNÉ ROZVODY		
Č.Z.: 20/2016	RPD	
DAT.:06/2016	FOR.: 6 A4	
1 : 50	E2	