



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
ozn.	účel místnosti	plocha (m2)	VNĚJŠÍ Vlivy- ČSN 33 2000-5 -51/ edice 3
113	KANCELÁŘ	14,9	AAS,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR1, AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
114	CHODBA S PLYNOVÝM KOTLEM	2,5	AAS,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR1, AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
115	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	11,2	AAS,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AP1,AQ1,AR1, AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

LEGENDA

- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou, v podhledu stropu
- Kabel CYKY-J 5x6mm2 + CYA 6mm2 zž pod omítkou , v podhledu stropu
- Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40  
16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?).  
Řazení 2P+PE, rámeček, kryt - barva bílá
- Ocharnné pospojování vodič CYA 6,4mm2 zž

Zásuvkové a technologické rozvody budou provedeny kabely CYKY , které budou uloženy pod omítkou.  
Zásuvky budou osazeny ve výšce 40 a 120 cm nad podlahou , pokud není stanoveno jinak.

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S**  
**OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41edice 3:**  
**AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,**  
**POSPOJOVÁNÍM**

VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Petr Skřípský	<div>STAPRO - Skřípský s.r.o.</div> <div>projekční kancelář</div> <div>kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div> <div>tel.: 516 454 077, mob.: 602 564 089</div> <div>e-mail: skripsky@tiscali.cz , IČ: 02001152</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Pavlů		
VYPRACOVALA: Jiří Pavlů		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO MĚSTSKOU POLICII, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 3, BOSKOVICE ELEKTROINSTALACE - ETAPA III.	Č.Z.: 1/2020	DPS
	DAT.: 11/2022	FOR.: 3xA4
PŮDORYS PŘÍZEMÍ - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	1:50	EL-03