



HZSBX00A0QGI



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko  
Poříčí 22, 678 01 Blansko

Č. j.: HSBM- 1936-3/2023  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 1/PD  
Vyřizuje za PO: por. Ing. Radek Doležel  
Tel.: 950 611 126  
E-mail: radek.dolezel@firebrno.cz

Adresát:  
**K PROJEKT, Kročil s.r.o.**  
Uherskobrodská 984  
763 26 Luhačovice

Vyřizuje za OOB: por. Mgr. Ludmila Pitková  
Tel.: 950 611 128  
E-mail: ludmila.pitkova@firebrno.cz

Datum: 27. 3. 2023

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

#### Název stavby:

Stavební úpravy střechy a instalace FVE MŠ Komenského

#### Místo stavby:

Komenského 19, 680 01 Boskovice  
k. ú.: Boskovice, parc. č. 785/128

#### Stavebník:

Město Boskovice, IČO 00279978, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

#### Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
vypracoval: Ing. Tomáš Kročil, ČKAIT 1302110  
datum: 02/2023

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) obdržel dne 15. 3. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS JHM k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

#### **Odůvodnění**

HZS JHM vychází při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Stavební úpravy střechy a instalace FVE MŠ Komenského  
vypracoval: Ing. Tomáš Kročil, ČKAIT 1302110  
datum: 02/2023

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavební úpravy stávající mateřské školy, které mají vliv na požární bezpečnost. Stávající objekt má zastavěnou plochu 1137,36m<sup>2</sup>, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, výšku stavby 3,6m, třídu využití 5 a v objektu se může vyskytovat 216 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 6 vyhlášky o kategorizaci staveb je stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS JHM jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení

§ 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS JHM, podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění:**

HZS JHM neuplatňuje k dokumentaci žádné požadavky. Předmětná lokalita se dle nám známých stacionárních, geograficky definovatelných zdrojů ohrožení nenachází v zóně havarijního plánování či zóně ohrožení, není ohrožena průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní na vodním díle, ani se v její těsné blízkosti nenachází žádné zdroje ohrožení vedené v Havarijním plánu Jihomoravského kraje.

Předložená dokumentace dále splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

HZS JHM vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22
- Havarijní plán Jihomoravského kraje.

### **Závěr**

HZS JHM na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**por. Ing. Radek Doležel**  
referent  
úřední osoba  
*podepsáno elektronicky*