

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
1S01	TECHNICKÁ MÍSTNOST MEDIPLYNŮ	3,7	-	-	-
1S02	TECHNICKÁ MÍSTNOST MEDIPLYNŮ	7,8	-	-	-

POZNÁMKA:

- DO ROZVADĚČE RBS, ČÁSTI DO DOPLNIT JISTIČ 40/1/C PRO ROZVADĚČ RT1.2 V 1.PP
- PŘÍVODNÍ KABEL CYKY-J 3x6 VÁST CHODBOU PO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY: STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VLIVY


NEMOCNICE BOSKOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:  
Nemocnice Boskovice s. r. o.  
Otakara Kubína 179  
680 01 Boskovice

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA  
Ing. LUDEK VACULA

Akce:  
**Nemocnice Boskovice - Rozvody  
medicinních plynů pro COS a JIP**

Zpracovatel části:  
ING. JAROMÍR GLOVINA  
Prušánecká 4, 628 00 Brno  
Tel.: +420 604 328 790  
E-mail: glovinaj@gmail.com

Zodpovědný projektant  
ING. JAROMÍR GLOVINA

*[Signature]*

Vypracoval  
ING. JAROMÍR GLOVINA

*[Signature]*

Pare:

Objekt (SO): SO 03 - Zdrojová stanice medicinních plynů

Datum: LISTOPAD 2022

Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zakázkové číslo: DPS-08-2022

Příloha: Elektroinstalace - 2.PP

Formát: 3A4

Stupeň: DPS

Měřítko: 1:100  
Číslo přílohy: **D.3.3-02**