



- LEGENDA:**
- Potrubi rozvod medicínálních plynů v ocelové chráničce
 - Potrubi rozvod medicínálních plynů v ocelové chráničce a s propletkami
 - Potrubi rozvod medicínálních plynů - STÁVAJÍCÍ
 - Potrubi rozvod kyslíku (O₂)
 - Potrubi rozvod vakua (V)
 - Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (S_W)
- VS-X** Ventilová skříň (X-počet plynů)
TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
SP-X Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet animovaných plynů)
LR-X Lůžková rampa (X-počet lůžek)
ZM-X Zárožný most (X-počet lůžek)
- POZNÁMKA:**
- Potrubi při průchodu zdí, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
 - Rozvodné potrubi vstít v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
 - Výpady plynu pro TR vyvést ze stě ve výšce 1200 mm nad státní podlahou, pokud není uvedeno jinak.
 - Výpady plynu pro stropní stálou vyvedeny pod strop a ukončeny kulovým ventilem R254.
 - Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s výškou cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

NEMOCNICE BOSKOVICE		DOCUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	
Boskovice, Nemocnice Boskovice s.r.o. Česká republika 602 01 Boskovice		Autorský nástin: Schéma	
Grafické zpracování: MEDOPROJEKT s.r.o. Křepelova 48, 602 01 BRNO tel. 541 211 456 medopros@medopros.cz www.medopros.cz		Stavba: Rozvody medicínálních plynů pro COS a JIP	
Místní adresa projektu: Na Kladenském náměstí 100, 602 01 BOSKOVICE		Stavba: Rozvody medicínálních plynů pro COS a JIP	
Aut: Nemocnice Boskovice - Rozvody medicínálních plynů pro COS a JIP		Stavba: Rozvody medicínálních plynů pro COS a JIP	
Zpracovatel: Dräger Medical s.r.o. Všechny práva vyhrazena.		Zpracovatel: Dräger Medical s.r.o. Všechny práva vyhrazena.	
Dátum: 02.02.2022		Dátum: 02.02.2022	
Číslo: 02 - Rozvody medicínálních plynů pro JIP		Číslo: 02 - Rozvody medicínálních plynů pro JIP	
Měřítko: 1:50		Měřítko: 1:50	
Podpis: Podpis 1 NP		Podpis: Podpis 1 NP	