

SVÍTIDLO "A" : VIPED-LED-5000-136-4K, VYRTYCH
SVÍTIDLO "N" : NEXILITE-250lm-1hod, IP65+piktogram, VYRTYCH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	REF.Č.	OSVĚTLENOST(lx)	UGR	POZNÁMKA
1S01	TECHNICKÁ MÍSTNOST MEDIPLYNŮ	3,7	11.1	200	25	
1S02	TECHNICKÁ MÍSTNOST MEDIPLYNŮ	7,8	11.1	200	25	

POZNÁMKA:

- NAPOJENÍ SIGNALIZAČNÍCH SKŘÍNÍ SP BUDE PROVEDENO PŘES UPS ŠŇŮROU DO INSTAL.KRABIC, ZE KTERÝCH SE SKŘÍNĚ NAPOJÍ PRYŽOVÝM KABELEM
- TEMPEROVÁNÍ MÍSTNOSTÍ BUDE PROVEDENO PŘIMOTOPY, UMÍSTĚNÝMI NA ZDECH, NASTAVENÍ TERMOSTATU NA 10°C
- VÝŠKY SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ A ZÁSUVK: 1,2m
P – PAGER (DODÁVKA SLP)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1 NPE AC 230V/ TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE :

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY: DLE PROTOKOLU

NEMOCNICE BOSKOVICE


DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

Nemocnice Boskovice s. r. o.
Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:

**Nemocnice Boskovice - Rozvody
medicinálních plynů pro COS a JIP**

Zpracovatel části:

ING. JAROMÍR GLOVINA
Prušánecká 4, 628 00 Brno
Tel.: +420 604 328 790
E-mail: glovinaj@gmail.com

Zodpovědný projektant

ING. JAROMÍR GLOVINA

[Signature]

Vypracoval

ING. JAROMÍR GLOVINA

[Signature]

Pare:

Objekt (SO):

SO 03 - Zdrojová stanice medicinálních plynů

Datum:

LISTOPAD 2022

Část PD:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zakázkové číslo:

DPS-08-2022

Formát:

3A4

Stupeň:

DPS

Příloha:

Elektroinstalace . 1.PP

Měřítko:

1:50

Číslo přílohy:

D.3.3-03