



- LEGENDA ZNAČEK:
- Ústředna EPS—hlavní
  - tablo ústředny EPS
  - hlásič kouře optický
  - hlásič multisenzorový
  - hlásič kouře optický těžký
  - obslužné pole PO
  - klíčový trezor PO
  - zařízení dálkového přenosu
  - prstup do dalšího podlaží
  - vedení v tr. pod omítkou/v podlaze
  - EPS — kabel EPS, B2ca,s1,d1
  - EPS-ZFPP — kabel EPS, PH—, P— dle PBŘ, B2ca,s1,d1
  - 24V — kabel ovládní dveří, B2ca,s1,d1
  - hlásič tlačítkový
  - houkačka/akustická signalizace
  - elektromagnet
  - umístění nad podhledem
  - signalizační svítidlo
  - dveřní zavírač s integr. zajištěním otevřených dveří a koordinátorem
  - tlačítka pro uvolnění dveří s aretací
  - elektrický otvírač reverzní
  - vedení nad podhledem/na povrchu
  - změna výšky vedení
  - S — pozice stávajícího zařízení
  - RP — rastrový podhled
  - DRATOVÝ ZLAB V PODHLEDU DVOUKOMOROVÝ 100x60mm ZFPP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: <b>PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE - DS A DZR SADOVÁ</b>		STUPEŇ PD: <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ</b>		
		OBJEKT: <b>DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM</b>		
		PROFESE: <b>D.1.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS</b>		
INVESTOR A OBJEDNATEL: <b>MĚSTO BOSKOVICE</b> Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: <b>50535011</b>	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: <b>Sadová 1091/18, 1099/1</b> pozemky parc. č. 2306, 2324 (BOSKOVICE-město)		DATUM: <b>09/2021</b>		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 		FORMÁT: <b>4 x A4</b>		
INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:		
VEDOUČÍ PROJEKTU: <b>ING. ALEŠ PERNICA</b>		MĚŘÍTKO:  <b>1:100</b>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>ING. ALEŠ PERNICA</b>				
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <b>INTAR a.s.</b> Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 513 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz				
<b>DS-B PŮDA</b>				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>ING. MIROSLAV KOLÁŘ</b>		EVIDENČNÍ ČÍSLO: <b>50535011-4/D.1.4.</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>111</b>	REVIZE:
VYPRACOVAL: <b>ING. ALEŠ PERNICA</b>				