



LEGENDA

-----

PRAFIadur@I-CSKH-V180-P60-R 3x1,5mm<sup>2</sup>B2ca s1d1a1 bude uložen v - ČSN 73 0895 funkčnost kabelové trasy.



Požární tlačítko 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x WC + 1x WD



Distanční příchytka ASG 732 FT Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samostatným vrchním dílem. Upevnění pomocí náličky s vnitřním závitěm. Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



Kotva s dráhem MMS-plus ST 6x55, s přípojným závitěm Protipožární šroubová kotva Šroubová kotva pro přímou montáž bez hmoždinek do betonu s tříletým i bez nich a zděva. Přípojný závit M6 pro zpevnění příchytěk se závitovou peřinou.



FireBox s násuvnými těsnicími průchodkami, dvojité svorky Třída zachování funkčnosti E30 resp. P30-R resp. P30 Třída zachování funkčnosti E60 Třída zachování funkčnosti E90 Stupeň krytí IP 66 Odbočná krabice s keramickými dvojitými svorkami a měkkým násuvným těsněním. Dodatečný zapojovací prostor díky úhlopříčně umístěné přípojné jednotce s kompletní předmontovanými keramickými svorkami odolnými proti vysokým teplotám. Zelenozlaté označení ochranné svorky Upevnění k oboje přístupným vnějším žebřím. Schváleno pro zachování elektrické funkčnosti kabelových zařízení podle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 0895 s třídou až E90, resp. P90-R. Keramické svorky jsou testovány podle normy EN 60998-2-1:2004. Včetně 2 šroubových kotvů MMSplus P 6x35

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY , CXKH-R v podhledu prostoru stropu a kabely PRAFIadur X B2ca s1d0 napájející zařízení se zaručenou funkčností při požáru, nouzové osvětlení. Kabely budou uloženy pod omítkou a v ocelových kabelových žlabech. Montáž kabelových ras bude provedena v souladu s ČSN 73 0895.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jirí Pavlů	<b>PAVLŮ JIRÍ</b> Projekce el. zařízení a hromosvodů Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.:602 581 166 E-mail: jpavl@tiscali.cz IČO: 15582647	
VYPRACOVAL: Jirí Pavlů		
INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE , MASARYKOVO NÁM. 1/2		
<b>BOSKOVICE DOMOV DŮCHODCŮ ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ TL. OVLADAČŮ CENTRAL STOP A TOTAL STOP ELEKTROINSTALACE</b>	Č.Z.: 03/2023	PROJEKT
	DATUM.: 3/2023	ČÍSLO PARÉ
	FORMÁT.: 6A4	
EL. ROZVODY 1.PP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU EL-02

DD3  
PŮDORYS SUTERÉNU