



LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
 - ↓ VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
 - ROHOVÝ VENTIL
 - REGULAČNÍ VENTIL
 - VODOMĚR
- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- STUDENÁ VODA, PP–RCT+BF, S3,2
- CIRKULACE, PP–RCT+BF, S3,2

ETAPIZACE STAVBY

- ZREKONSTRUOVANÉ KOUPELNY
- I. ETAPA ÚPRAV
- II. ETAPA - NEOZNAČENÉ BYTY

POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BYT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBLKLADŮ.
POLOHU VÝÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRAVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘÍ.
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ min.10 mm
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE A STÁVAJÍCÍ ROZVODY
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZASTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘIT!!!

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------|--|
| VED. PROJEKTU | | VYPRACOVALA | | Ing. Monika Ošlejšková Bílkova 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz | | | |
| Ing. Ilona Janíková | | Ing. Monika Ošlejšková | | | | | |
| INVESTORKA | | MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE | | | | | |
| STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE | | | | FORMÁT | | 4A4 | |
| | | | | DATUM: | | PROSINEC 2023 | |
| OBJEKT D. 1.4 Zdravotně technické instalace | | | | STUPEŇ | | DPS | |
| | | | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | | 64/2023 | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | MĚŘÍTKO | | ČÍSLO VÝKRESU | |
| PŮDORYS PODKROVÍ - VODOVOD | | | | 1:50 | | 12 | |