



## LEGENDA

- KK – KULOVÝ UZÁVĚR
- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- ROHOVÝ VENTIL
- REGULAČNÍ VENTIL
- VODOMĚR

STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2

STUDENÁ VODA, PP-RCT+BF, S3,2

CIRKULACE, PP-RCT+BF, S3,2

## POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ.  
POLOHU VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.  
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DO DALŠÍHO BUDE POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU  
BYTOVÉ VODOMĚRY BUDOU MÍT MODUL PRO DÁLKOVÝ ODEČET VČETNĚ JIZ OPRAVENÝCH KOUPELEN A KANCELÁŘŮ.  
TLOUŠŤKA IZOLACE ROZVODŮ STUDENÉ VODY PROTI OROSENÍ MIN.10 MM  
KOMPENZÁTORY NA POTRUBÍ DLE TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB.  
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESÍ A STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚRIT!!!

## ETAPIZACE STAVBY

- ZREKONSTRUOVANÉ KOUPELNY
- I. ETAPA ÚPRAV
- II. ETAPA - NEOZNAČENÉ BYTY

|                     |   |   |               |
|---------------------|---|---|---------------|
| VED. PROJEKTU       | VYPRACOVALA   | Ing. Monika Ošlejšková<br>Bílková 2500/73<br>680 01 Boskovice<br>IČO: 76213145<br>gsm: 608 623 068<br>Monika.Oslejskova@seznam.cz |               |
| Ing. Ilona Janíková | Ing. Monika Ošlejšková  |   |               |
| INVESTORKA          | MĚSTO BOSKOVICE, MASÁRYKOVO NÁM. 42, 680 18 BOSKOVICE           |   |               |
| STAVBA              | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS<br>HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE | FORMÁT  | 4A4           |
| OBJEKT              | D.1.4 Zdravotně technické instalace                             | DATUM:  | PROSINEC 2023 |
| NÁZEV VÝKRESU       | PŮDORYS 2.NP - VODOVOD  | STUPEŇ  | DPS           |
|                     |   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO   | 64/2023       |
|                     |   | MĚŘÍTKO   | ČÍSLO VÝKRESU |
|                     |   | 1:50  | 10            |