

LEGENDA

- TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY
- TRASA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 1x70W, IP 54 , NA OCEL. STOŽÁRU ŽÁR/ZINEK 5M
- KABELOVÉ VEDNÍ NN
- KABELOVÉ VEDNÍ VN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD
- KABELOVÉ ROZVODY O2

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN~50Hz 230/400V TN-C - ROZVODY VO
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
V SÍTI VO - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
V EL: INSTALACI - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
MÍSTO ROZDĚLENÍ VODIČE PEN - VE SVORKOVNICÍCH STOŽÁRŮ VO

Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny sítě technické infrastruktury příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců sítí technické infrastruktury!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

	Zpracovatel: *PAVLŮ JIŘÍ* *Projekce el. zařízení a hromosvodů* *Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice , tel..: 602 581 166* *E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647*	Investor: Město Boskovice ,IČO : 00279978 BOSKOVICE Masarykovo nám. 2/4 , 680 01 Boskovice		
HIP: Ing. Hylš Milan	Zpracoval: Jiří Pavlů	Zpracovatel části PD: Jiří Pavlů		
Místo stavby: Boskovice, vnitroblok za f.,ú.		Datum:	02/2017	Autorizační razítko:
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PLOCH, KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU ZA F.Ú. ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		Stupeň:	DPS	
		Měřítko:	1:500	
		Číslo zakázky:	09/2017	
		Formát:	2xA4	
Název výkresu: Situace širší vztahy		Číslo výkresu: 02	Číslo paré:	