



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 edice 3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

Symbol	Počet	Popis svítidla	Osazení	Rozpočet
A3	24	LMD RB.312463.002.1.790-ML3 vestavné svítidlo do M800 s nastavením 4 výšek na svít.	1xLED 32 W	1.590,- Kč
A4	65	LMD RB.312463.002.1.790-ML4 vestavné svítidlo do M800 s nastavením 4 výšek na svít.	1xLED 36 W	1.590,- Kč
C1	11	LMD RB.901697.002.PM+MC840 vestavné kruhové svítidlo s nastavením teploty chromatic.	1xLED 20 W	990,- Kč
C2	10	LMD RB.901696.002.PM+MC840 vestavné kruhové svítidlo s nastavením teploty chromatic.	1xLED 16 W	890,- Kč
B	15	LMD L440.AP1PQ.PM LED zavěšené svítidlo z AL profilu, IP40, sklo, tenkový závěs +nouz.módul	1xLED 40 W	3.990,- Kč
N	20	LMD NSQLC4 + pilotogram IP65 nouzové únikové svítidlo	1xLED 2 W	890,- Kč

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A KROMOSVODŮ				
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROSĚ 37, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 155 82 647				
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
	<i>Podp. J. P.</i>	<i>Podp. J. P.</i>		
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice		STUPEŇ:	DPS
STAVBA:	Základní škola Boskovice, příspěvková organizace odloučené pracoviště nám. 9. května 953/8, 680 01 Boskovice REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE - ETAPA II.		DATUM:	01/2024
			MĚŘÍTKO:	1 : 50
OBSAH:	ROZMÍSTĚNÍ SVÍTEL ČÁST 1		ČÍSLO VÝKRESU:	02