

**AŽD Praha s.r.o.**

Divize Automatizace silniční techniky
Křížíkova 465/32
Královo Pole
612 00 Brno
Tel.: +420 541 421 540
E-mail: info@azd.cz

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
Ing. Martin Vybíhal
Růžové náměstí 2568/2
680 01 BOSKOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE
11.3.2025

NAŠE ZNAČKA
9901/DAST/2025

VYŘIZUJE/TELEFON
Berkovský
267 287 246

DATUM
21.3.2025

VĚC: Vyjádření k PD pro provedení rekonstrukce veřejného osvětlení

Na základě Vaší žádosti zaslané dne 11.3.2025 o vyjádření k PD pro provedení rekonstrukce veřejného osvětlení na akci „**Boskovice, Otakara Kubína – rekonstrukce 16-ti stožárů a kabelů VO**“ v k.ú. Boskovice, Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nachází sítě a sloupy VO, které má naše společnost ve správě.

Jako správce a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Boskovice Vám sdělujeme, že s navrženým řešením **souhlasíme** za níže stanovených podmínek:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká s jejich polohou, vytyčení podzemního vedení bude provedeno na náklady investora či jeho dodavatele prací.
- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich obezřetně vzhledem k souběhu a křížování podzemních sítí.
- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena zkouška mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jeho dodavatele prací. Protokol bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno).
- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový základ VO, pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.).
- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem a to na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení.
- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO přizván ke kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vystaven protokol o provedení prací. Pokud toto organizace provádějící příslušné práce neprovede,





vyhrazuje si provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Po provedení záhozu musí být uveden povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto jinak.

- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO:

- předávací protokol na provedené práce,
- dokumentace skutečného provedení,
- výchozí elektrická revize na provedené práce,
- geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD),
- potvrzení o předání zaměření na GIS,
- prohlášení o shodě na dodaný materiál.

- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz, tel.: 602 549 892.

- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO ukončení prací na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.

- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány na náklady investora, včetně vzniklých škod.

Souhlasíme s povolením stavby nebo zařízení podle §211 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

Kontaktní osoby: AŽD Praha s.r.o. – Ing. Jiří Vavrda – tel.: 602 782 917, mail: vavrda.jiri@azd.cz

S pozdravem

Ing. Jiří Vavrda
Ředitel DST



AŽD Praha s.r.o.
Divize automatizace
sítní techniky
Křížíkova 465/32
Královo Pole
612 00 Brno

-01-

Přílohy:

- žádost a koordinační situační výkres