



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPB-53380-2/ČJ-2025-060106

Blansko 12. března 2025

Počet listů: 3

Přílohy: 4/4

ENERGETIKA Boskovice spol. s.r.o.
Růžové náměstí 2568/2
680 01 Boskovice

Doručovací adresa: datová schránka (ID: w9r37gc, IČO: 43420222) – vyřizuje Ing. Martin Vybíhal

Vyjádření k projektové dokumentaci

Dne 12.03.2025 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku předložena žádost o vyjádření ke stavbě:

„Boskovice, Otakara Kubína – rekonstrukce 16-ti stožárů a kabelů VO“ (17 882)

Jde o rekonstrukci veřejného osvětlení, budou provedeny výkopy v zelených pásích podél sil. II. třídy (mezi silnicí a chodníkem) a protlaky pod místními komunikacemi pro uložení kabelového vedení CYKY-J ve stávajících trasách namísto poruchového kabelu AYKY-J. Součástí rekonstrukce je výměna 16-ti stožárů.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, vydává k projektové dokumentaci následující vyjádření:

Jelikož je stávající přechod pro chodce umístěný v nároží křižovatky a osvětlený pouze z jedné strany (osvětlení umístěné vpravo ve směru jízdy od ul. Nádražní) **k předložené stavbě nemáme z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na PK námitek a souhlasíme s ní za dodržení níže uvedených připomínek:**

- dle možností řešit křížení kabelového vedení s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem,

Bezručova 31
678 01 Blansko

www.policie.cz

Tel.: +420 974 631 250
Fax: +420 974 631 108
E-mail: bk.di.sekret@pcr.cz

- upozorňujeme, že při umístění nových sloupů VO nesmí být narušeny rozhledy pro křižovatky či připojení účelových komunikací (zajistit rozhled dle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110) a také pro sjezdy k nemovitostem (zajistiti rozhled dle ČSN 73 6110),
- při umístění sloupů je nutné také zajistit dodržení bezpečnostního odstupu pevné překážky od jízdního pruhu a pruhu pro chodce - 0,5 m,
- požadujeme, aby pro stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 aj),
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení a v takovémto případě bude před zahájením prací nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k vedení objízdné trasy v rámci uzavírky PK“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto vyjádření je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána datovou schránkou ve formátu pdf. a je nedílnou součástí žádosti.
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juránková

komisař

tel. 974631253

npor. Ing. Bc. Marek Švec

vedoucí dopravního inspektorátu

M

n