



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

S1	ZÁKLAD / PÓDIUM ALTÁNU	
	MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA SE STROJNĚ HLAZENÝM POVRCHEM	300 mm
	BETON C30/37-XC4-XF3 + VÁZANÁ VÝZTUŽ B500B PROBIHAJÍCÍ V OBOU SMĚRECH PŘI OBOU POVRŠÍCH.	
	P.Ú. - STROJNĚ HLAZENÝ MONOLITICKÝ BETON DO EXTERIÉRU, S CEMENTOVÝM VSYPEM, TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI R 11.	
	PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA, BETON C 16/20	50 mm
	ŠTĚRKODRTĚ ŠDa 0/32	250 mm
	ROSTLÁ ZEMINA / HUTNĚNÝ NÁSYP	-
	PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ JE NEZBYTNĚ KVALITU ZEMINY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE OVĚŘIT - V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NAVÁŽKY MUSÍ BÝT TATO NAVÁŽKA PLNĚ ODTĚŽENA A NAHRAZENA HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM SE SPOJITOU KŘIVKOU ZRNITOSTI FRAKCE 0-64, PARAMETRY HUTNĚNÍ E,DEF,2 = MIN. 30 MPA, E,DEF,2 / E,DEF,1 = MAX. 2,2, HUTNĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU	
		600 mm
S2	STŘECHA ALTÁNU	
	HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	-
	STŘEŠNÍ FÓLIE NA BÁZI PVC-P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, ODOLNÁ UV ZÁŘENÍ A PŘÍMÝM POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, MECHANICKY KOTVENÁ, BEZ ZATĚŽOVACÍ VRSTVY, K OKRAJOVÉMU LEMU HORKOVZDUŠNĚ NAVAŘENO, BARVA FÓLIE ČERNÁ	
	ZÁKLOP DŘEVĚNÝMI PRKNY TL. 30 mm NA P+D	30 mm
	SVRCHNÍ TRÁMY / SPÁDOVÁ VRSTVA	150 - 250 mm
	DŘEVĚNÉ TRÁMY Š. 100 mm, HORNÍ LÍČ SEŘÍZNUT - VYTVOŘENÍ SPÁDU STŘECHY 1% -> VÝŠKA TRÁMU 150 - 250 mm	
	STŘEDNÍ TRÁMOVÁ VRSTVA	150 mm
	DŘEVĚNÉ TRÁMY Š. 100 mm, V. 150 mm	
	SPODNÍ TRÁMOVÁ VRSTVA - HRANOLY Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA	150 - 400 mm
	HRANOLY Z LEPENÉHO LAMELOVÉHO DŘEVA Š. 100 mm A V. 150 AŽ 400 mm, CYLINDRICKÝ NÁBĚH SPODNÍHO LÍČE.	
		480 - 830 mm

POZNÁMKA:

P1 - ZKOSENÍ HRANY SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ 10 / 10 mm VLOŽENÍM ROHOVNIKU DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ

souřadnicový systém S-JTSK			
výškový systém Bpv.			
objednatel:		zakázka:	
	Město Boskovice	<b>KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE</b>	
	Masarykovo nám. 4/2		
	680 18 Boskovice		
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5		k. ú. Boskovice	
stupeň dokumentace:		Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.	
generální projektant:			
	EA architekti, s.r.o.	m_+420 602 462 127	autor návrhu:
	Rezkova 934/54	e_eichlerova@ea-architekti.cz	Ing. arch. Eva Eichlerová
	602 00 BRNO	w_www.ea-architekti.cz	Ing. arch. Zdeněk Eichler
		spolupráce:	Ing. arch. Michaela Korcová
			Ing. arch. Mária Nováková
část:		paré číslo:	
SO 03 STAVEBNÍ OBJEKTY			
D.3.2 STAVEBNÍ PRVKY			
název výkresu:		číslo zakázky:	06-2025
ST2 - ALTÁN - ŘEZ IV - IV'			
		datum:	09/2025
		formát:	A3
		měřítko:	1 : 50
		číslo výkresu:	D.3.2.2.09