



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VO
- Nový kabel CYKY-J 4x16mm²,chránička Ø63/52, FeZn Ø10
- Nový kabel CYKY-J 3x4mm²,chránička Ø63/52, FeZn Ø10

TYPY POUŽITÝCH SVÍTIDEL PRO VÝPOČET OSVĚTLENÍ VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY:

- SV1 - SADOVÝ SLOUP 4M, SVÍTIDLO 33W, 3000K
- SV2 - SESTAVA SLOUPEK 5M+NATÁČECÍ SVÍTIDLA 2/3xLED 27W, 3000K
- SV3 - ZEMNÍ NASTAVITELNÉ SVÍTIDLO +/- 15%, 12W, RÁMEČEK KRUH, 3000K
- SV4 - ZEMNÍ ASYMETRICKÉ SVÍTIDLO, 24W, 3000K
- SV5 - ZEMNÍ REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO S BODCEM, 20W, 3000K
- SV6 - ZEMNÍ NASTAVITELNÉ SVÍTIDLO +/- 15%, 12W, RÁMEČEK ČTVEREC, 3000K
- SV7 - PŘISAZENÉ VENKOVNÍ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, 31W, 3000K
- SV9 - NASTAVITELNÉ SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ VODNÍCH PRVKŮ, OPTIKA 72°, 24VDC 13W, 3000K

souřadnicový systém S–JTSK
výškový systém Bpv.
objednatel: zakázka:
Masarykovo nám. 4/2 p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k. ú. Boskovice
stupeň dokumentace: Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
generální projektant: EA architekti, s.r.o.m_+420 602 462 127 Rezková 934/54 602 00 BRNO e _eichlerova@ea–architekti.cz w _www.ea–architekti.cz autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová Ing. arch. Zdeněk Eichler spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová Ing. arch. Mária Nováková paré číslo:

SO07 AREÁLOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

zpracovatel části: Puttner, s.r.o. m_+420 737 930 511 Šumavská 416/15 602 00 Brno e _pola@puttner.cz w _www.puttner.cz zodp. projektant: Bc. Radim Pola vypracoval: Bc. Radim Pola

název výkresu: číslo zakázky: 6–2025 datum: 09/2025 formát: 3A4 měřítko: – číslo výkresu: 06